


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
23.07.2021	№ 18210063218800387592	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов,
427790, УР, г. Можга, ул. Можгинская, 120, тел. 3-21-13,
факс 3-21-13 (код-34139), E-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22/67/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Старокаксинская средняя общеобразовательная школа", ИНН 1817005417, юридический адрес: 427773, Удмуртская Республика, Можгинский район, д. Старые Какси, ул. Полевая, 14.

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича от 23.07.2021 № 22/67, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18210063218800387592 от 23.07.2021

в период с «28» июля 2021 г. по «30» июля 2021 г. дознавателем отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Сарапкиным Алексеем Викторовичем проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокаксинская средняя общеобразовательная школа»

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокаксинская средняя общеобразовательная школа» Николаева Татьяна Анатольевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Пути эвакуации здания не оборудованы аварийным освещением.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130 п.4.3.12;СНиП 21-01-97* п.6.22, СНиП 23-05-95 п. 7.62-ранее действовали.	01.02.2022 г.	
2.	Двери, ведущие в лестничные клетки, не имеют уплотнений в притворах.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожар-	01.02.2022 г.	

		ной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
3.	Эвакуационный выход, из подвального этажа ведущий через общую лестничную клетку не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022 г.	
4.	Высота эвакуационного выхода (лестничная клетка левого крыла здания) менее 1,9 м. (фактически 1,76 м.)	Правила противопожарного режима в РФ п. 23; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 89; СП 1.13130 п.4.2.18.		

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокаксинская средняя общеобразовательная школа»

Николаева Татьяна Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Сарапкин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)