

| | |
|---|---|
| <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района «Старокаксинская основная общеобразовательная школа» 427773 Удмуртская Республика, Можгинский район д. Старые Какси, ул. Полевая д.14 ИНН 1817005417 КПП 183901001 БИК 019401100 л/с20609171020 , р /с 03234643946350001300 Отделение – НБ УР банка России //УФК по УР г. Ижевск ОКПО 54469673 ОГРН 1021800840962 телефон 8(34139)98-2-45, E-mail: udm.kaksi@mail.ru Исх . № от 01.08.2023 г. № 80</p> | <p>Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге В.В. Скобкареву</p> |
|---|---|

Отчет

об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства,
выявленных во время плановой выездной проверки в отношении
МБОУ «Старокаксинская ООШ» предписание № 857 от 25.04.2023 г

| № п/п | Вид нарушения требований: | Мероприятия по устранению нарушений |
|----------|---|---|
| 1 | <p>-в нарушении требований ст.11, 17, 28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.15 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п.2.6.5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» умывальные перед обеденным залом должны быть обеспечены горячей водой</p> | <p>По данному нарушению подано исковое заявление об устранении нарушений требований санитарного законодательства в Можгинский районный суд УР. (срок устранения нарушения по исковому заявлению до 01.08.2024 года)</p> |
| 2 | <p>- в нарушении требований ст.11, 24 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке над моечными и электроплитами отсутствует вытяжная система вентиляции.</p> | <p>По данному нарушению подано исковое заявление об устранении нарушений требований санитарного законодательства в Можгинский районный суд УР. (срок устранения нарушения по исковому заявлению до 01.08.2024 года)</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| <p>3</p> <p>- в нарушении требований п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>ст.11, 17, 28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» допущено использование эмалированной посуды для приготовления блюд</p> | <p>По данному нарушению подано исковое заявление об устранении нарушений требований санитарного законодательства в Можгинский районный суд УР. (срок устранения нарушения по исковому заявлению до 01.08.2024 года)</p> |
| <p>4</p> <p>- в нарушении требований ст.11, 17,24, 28 Закона № 52-ФЗ, п.2.5.2.СП 2.4.3648-20 пол на пищеблоке имеет дефекты, препятствующие качественному проведению влажной обработки и дезинфекции</p> | <p>По данному нарушению подано исковое заявление об устранении нарушений требований санитарного законодательства в Можгинский районный суд УР. (срок устранения нарушения по исковому заявлению до 01.08.2024 года)</p> |
| <p>5</p> <p>- в нарушении требований ст.11, 17,24, 28 Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стена в складском помещении имеет дефекты и повреждения.</p> | <p>Дефекты на стене в складском помещении устранены (стена зашпаклевана и покрашена)</p> <p>Фото прилагается</p> |

Директор МБОУ «Старокаксинская ООШ»

Семёнова Н.В.

